



## Control tècnic d'accessibilitat

Llei d'accessibilitat de 6 d'abril de 1995

### 1. Característiques de l'edifici

Projecte:

Núm. de plantes:

Adreça:

C/P població:

Típus d'obra:  Nova construcció  Reforma  Ampliació  Canvi d'ús

Propietat de l'edifici:  Pública  Privada

Ús de l'edifici:  Públic  Privat

### 2. Graus d'accessibilitat

**A**

Adaptat: permet la completa utilització de tots els espais, les instal·lacions i/o els serveis per tothom, en especial per les persones amb mobilitat reduïda.



**P**

Practicable: els espais, les instal·lacions i/o els serveis, malgrat no reunir tots els paràmetres tècnics per fer-lo adaptat, permeten que, de forma autònoma, les persones amb mobilitat reduïda l'utilitzin.

### 3. Graus d'accessibilitat en itineraris

Tipus d'edifici	Grau	Observacions
D'ús públic	<b>A</b>	
Plurifamiliars d'habitatges amb reserva per persones amb mobilitat reduïda	<b>A</b>	
Plurifamiliars d'habitatges i/o locals sense definició d'ús	<b>P</b>	

### 4. Reserves adaptades obligatòries

Tipus	Nombre	Observacions
Serveis higiènics als edificis i locals d'ús públics		
Dormitoris en establiments hotelers		
Places d'aparcament		

## 5. Requeriments d'accessibilitat per als elements de l'edificació

Elements	Grau		Requeriments	
Paviments en accessos de vianants interiors i exteriors	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	Característiques i col·locació	Durs, antilliscant, sense regruixos diferents al del propi gravat, compactes i fixats fermament al suport
Itineraris de vianants interiors i exteriors	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	Desnivells	Màxim 0,02 m aixamfranats
	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	Alçada lliure de pas	Mínim 2,05 m.
Portes	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	Amplada lliure de les portes	Mínim 0,80 m.
	<input type="checkbox"/> A		Obertura	Amb maneta o barra
	<input type="checkbox"/> A		Espai lliure davant i darrera les portes	Mínim circumferència D=1,50 m.
		<input type="checkbox"/> P		Mínim circumferència D=1,20 m.
	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	Alçada lliure de pas	Mínim 2,05 m.
Rampes de vianants	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	Amplada lliure de pas	Mínim 0,90 m.
	<input type="checkbox"/> A		Pendent longitudinal	Màxim 10% en trams de llargada <10 m.
				Màxim 8% en trams de llargada >10 m.
		<input type="checkbox"/> P		Màxim 12%
	<input type="checkbox"/> A		Llargada sense replans intermedis	Màxim 20 m.
	<input type="checkbox"/> A		Llargada de replans intermedis	Mínim 1,50 m.
		<input type="checkbox"/> P		Mínim 1,20 m.
	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	Pendent transversal	Màxim 2%
	<input type="checkbox"/> A		Vorada de protecció obligatòria	D'alçada mínim de 0,10 m. per desnivells >0,20 m.
	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	Passamans obligatoris	Per a pendents >8% de llargada > 3 m.
	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	Alçada passamans als dos costats	0,90 a 0,95 m.
	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	Dimensions del passamà	Equivalents al perfil rodó de D=0,04 a 0,05 m. i sense discontinuïtats
	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	Distància del passamà als paraments	Mínim 0,04 m.
	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	Prolongacions dels passamans	Mínim 0,45 m. en els extrems
	<input type="checkbox"/> A		Espai lliure de maniobra inici i final	Mínim circumferència de D=1,50 m.
<input type="checkbox"/> P		Mínim circumferència de D=1,20 m.		
Escales	<input type="checkbox"/> A		Amplada lliure de pas	Mínim 0,90 m.
	<input type="checkbox"/> A		Llargada de l'estesa dels graons	Mínim 0,30 m.
	<input type="checkbox"/> A		Alçada dels graons	Màxim 0,16 m.
	<input type="checkbox"/> A		Nombre de graons seguits	Màxim 12
	<input type="checkbox"/> A		Llargada dels replans intermedis	Mínim 1,20 m.
	<input type="checkbox"/> A		Unió de petjada i contra-petjada	Sense ressalts ni volades importants
	<input type="checkbox"/> A		Dimensions del passamà	Equivalents de perfil rodó de D=0,04 a 0,05 m. i sense discontinuïtats
	<input type="checkbox"/> A		Alçada dels passamans	0,90 a 0,95 m.
	<input type="checkbox"/> A		Distància del passamà als paraments	Mínim 0,04 m.
	<input type="checkbox"/> A		Prolongacions del passamans	0,45 m. Més enllà del primer i últim graó

Elements	Grau		Requeriments	
Ascensors	<input type="checkbox"/> A		Amplada interior de la cabina	Mínim 1,10 m.
	<input type="checkbox"/> A		Fondària interior de la cabina	Mínim 1,40 m.
	<input type="checkbox"/> A		Portes	Automàtiques en recinte i cabina amplada mínima lliure 0,80 m
	<input type="checkbox"/> A		Espai lliure del replà davant l'ascensor	Mínim circumferència de D=1,50 m.
	<input type="checkbox"/> A		Botons	Alçada màxima de 1,40 m. amb complements de sistema "Braille"
	<input type="checkbox"/> A		Passamà	Alçada màxima de 1,40 m. Alçada 0,90 m. en tot el perímetre
Passadissos	<input type="checkbox"/> A		Amplada lliure de pas	Mínim 1,10 m.
		<input type="checkbox"/> P		Mínim 0,90 m.
	<input type="checkbox"/> A		Espai de maniobra	Mínim circumferència de D=1,50 m.
		<input type="checkbox"/> P		Mínim circumferència de D=1,20 m.
Serveis higiènics	<input type="checkbox"/> A		Espai de maniobra	Mínim circumferència de D=1,50 m.
	<input type="checkbox"/> A		Alçada lliure de pas	Mínim 2,05 m.
	<input type="checkbox"/> A		Amplada espai de transferència lateral (wàter, dutxa, banyera, ...)	Mínim 0,80 m.
	<input type="checkbox"/> A		Amplada lliure de portes	Mínim 0,80 m.
	<input type="checkbox"/> A		Rentamans	Sense peu i a l'alçada de 0,80 a 0,85 m. espai lliure inferior 0,67 m. d'alçada profunditat 0,60 m.
	<input type="checkbox"/> A		Wàter	Alçada seient 0,45 m. amb adaptador
	<input type="checkbox"/> A		Dutxa	Alçada seient 0,45 m.
	<input type="checkbox"/> A		Aixetes	Tipus de pressió o palanca
	<input type="checkbox"/> A		2 barres de suport obligatòries per wàter i per dutxa	Alçada per sobre del seient 0,20 a 0,25 m. Distància de l'eix del seient 0,35 m. Abatibles al costat de l'aparell
	<input type="checkbox"/> A		Mirall	Alçada de la base 0,90 m.
Vestidors	<input type="checkbox"/> A		Alçada lliure de pas	Mínim 2,05 m.
	<input type="checkbox"/> A		Espai lliure de maniobra	Mínim circumferència de D=1,50 m.
	<input type="checkbox"/> A		Espai lliure de maniobra en cabines i dutxes reservades	Mínim circumferència de D=1,50 m.
	<input type="checkbox"/> A		Amplada de l'espai d'accés lateral i de transferència	Mínim 0,80 m.
	<input type="checkbox"/> A		Dutxes reservades	Fetes a terra, seient a 0,45m d'alçada
	<input type="checkbox"/> A		Aixetes	Tipus de pressió o palanca
	<input type="checkbox"/> A		Mirall	Alçada de la base 0,90 m.
	<input type="checkbox"/> A		Barres de suport obligatòries	Alçada per sobre del seient 0,20 a 0,25 m. abatibles al costat de l'aparell
Dormitoris	<input type="checkbox"/> A		Penjador	Alçada màxima 1,40 m.
	<input type="checkbox"/> A		Alçada lliure de pas	Mínim 2,05 m.
	<input type="checkbox"/> A		Espai lliure de maniobra	Mínim circumferència de D=1,40 m.
Aparcament d'ús públic de vehicles	<input type="checkbox"/> A		Amplada de l'espai lliure d'accés lateral al llit i armaris	Mínim 0,80 m.
	<input type="checkbox"/> A		Situació	A la vora dels accessos de vianants
	<input type="checkbox"/> A		Nombre de places adaptades	3% sobre el total de places
	<input type="checkbox"/> A		Itinerari fins a les places adaptades	Adaptat fins a les places
	<input type="checkbox"/> A		Amplada plaça	Mínim 2,00 m. + 1,50 m.=3,50 m.
<input type="checkbox"/> A		Senyalització	Símbol d'accessibilitat normalitzat a terra i senyal vertical en un lloc visible	

Elements	Grau	Requeriments	
Mecanismes	<input type="checkbox"/> A	Abast de col·locació i manipulació	0,40 m. a 1,40 m.
	<input type="checkbox"/> A	Abast d'inspecció visual	1,10 m. d'alçada
	<input type="checkbox"/> A	Accionament	Pressió o palanca

## 6. Justificacions i observacions generals

---



---



---



---



---



---



---



---

## 7. Instruccions

**Apartat 1:** es faran constar les dades identificatives de l'edifici

**Apartat 3:** en el cas que el grau d'accessibilitat dels itineraris als edificis no s'ajustés a l'indicat en aquest apartat, que recull el grau legalment exigít per a cada tipus d'edifici, es farà constar en observacions i es justificaran les raons, així com les solucions alternatives a l'apartat 6.

**Apartat 4:** es concretarà, si escau, el nombre de reserves dels diferents tipus que s'hauran d'ajustar al que estableix l'annex III. A del Reglament d'Accessibilitat.

**Apartat 5:** per complimentar-lo, es remarcarà el requadre de la columna corresponent al grau, indicant el que s'hagi adoptat en cada cas.

**Apartat 6:** aquest apartat està previst per justificar els motius pels quals no s'ajusta el projecte als requeriments tècnics establerts, i per detallar les solucions alternatives. També es podran fer constar altres consideracions referents a l'accessibilitat del projecte.

## 8. Data i signatura

\_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Signatura del tècnic

Visat (si escau)